

dilcom

„ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Утвърдил

Управител:

/ Дочо Чешширов /



П Л А Н

за действие при пожар

I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият план е разработен на основание чл.9 /1/г. 2 от НАРЕДБА № 812/з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г. „ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ“.
2. Планът е изготвен с цел да осигури адекватни действия на работниците и служителите при локализиране и ликвидиране на евентуални аварии и пожари и с цел да се сведат до минимум материалните загуби.
3. Настоящият план съдържа:
 - Задължения на длъжностните лица в случаи на възникнал пожар
 - Ситуационна схема на обекта
4. Периодично, но не по-малко от веднъж в годината планът се проиграва практически под ръководството на управителя.

Възможни аварии, вид и места на възникване	Последователност на действията на персонала по локализиране и ликвидиране на аварията или пожара.	Отговорни длъжностни лица за изпълнение на мероприятието.	Технически и др. средства за изпълнение на мероприятието.	Важно е да се знае.
--	---	---	---	---------------------

1.Пожар в склад за материали	1.Изключва електрическия ток от ЕРТ-склад 2.Уведомява за това на тел. 112 като съобщава последователно следното: - име и длъжност -място на възникване на пожара, наименование на обекта и точен адрес. -етап на развитие на пожара, и имали застрашени хора.	Работник, или всеки който пръв е установил пожара.	Ръководител Дочо Чемширов 0889303339 Милена Стойков- 0898411620 Станислав Стоянов 0887255467	Гасене на елементи от електрическа инсталация под напращане НЕ се извършва с вода.
3.Уведомява всички за опасността и необходимостта от евакуация	Който пръв е установил пожара	Телефон Дочо Чемширов- 0889303339 Милена Стойкова- 0898411620 Станислав Стоянов- 0887255467		
4.Уведомява се управителя	Който пръв е установил пожара			
5.Предприема мерки по ликвидиране на горенето с наличните противопожарни уреди и средства без да рискува здравето и живота си	-Складови работници	Боян Тодоров-0897933070		
7. Посреща екипа на ПБЗН и го запознава с обстановката	Ръководител склад	Станислав Стоянов- 0887255467		
8.Оказва съдействие на специализираните органи на ПБЗН.	Всички длъжностни лица.	ПП уреди, Вътрешни противопожарни кранове		

II.		1. Незабавно се изключва електрическият ток в зоната на пожара от ГРТ на изхода 2. Уведомява се на тел. 112, като се съобщава: - име длъжност - място на възникване на пожара/ - наименование на обекта, адрес/ - развитие, застрашени хора. 3. Съобщава се на Управителя 4. Приема мерки за провеждане на безопасна евакуация на работници от опасната зона 6. Приема мерки за локализиране и ограничаване на разпространението на пожара. 7. Посреща екипите на ПБЗН и ги запознава с обстановката. Съдейства на екипа на ПБЗН до пълното ликвидиране на аварията.	Всеки който пръв е установил пожара Установилия пожара Ръководител на производство /производствена смяна/. Ръководител на производство /производствена смяна/. Ръководител на производство /производствена смяна/. Ръководител на производство /производствена смяна/.	ГРТ Станислав Стоянов- 0887255467 Милена Стойкова- 0898411620 Боян Тодоров- 0897933070 Боян Тодоров- 0897933070 Боян Тодоров- 0897933070 Пожарни кранове/ПК/ Спирателна арматура	
-----	--	--	--	--	--