

Д.2 Потвърждения за контрол и обслужване No 38-М

МЕСЕЧНО/ТРИМЕСЕЧНО/ГОДИШНО АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПИС

на основание сключен договор No 5036/15.01.2023г.

Потвърждение за обслужване на пожароизвестителна система в:

Адрес на обекта: **ДИЛКОМ – СКЛАД 1, ЗПЗ ул“ Нептун“ 2**

Аз/Ние, като компетенто/ни лице/ца за обслужване на пожароизвестителната система (както е посочено по долу посредством моя/нашите подпис/и, индивидуалните данни на която са посочени по долу, с чиста съвест **УДОСТОВЕРЯВАМ/Е**, че споменатата дейност, за която аз/ние съм/сме отговорен/ни, съответства на препоръките на CEN/TS 54-14:2018, точка 12, и че тримесечен контрол и изпитване на затворените батерии /периодичният контрол и изпитване за период от 12 месеца (което не се отнася, моля зачертайте) са извършени, с изключение на отклоненията, посочени в това потвърждение, ако има.

Име: **ДИЛКОМ Склад 1** Ползвател / Собственик на обекта: **ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ООД**

Представител: (позиция).....
(име) Нелли Златкова.....

Дата: 17.06.25г

Подпис:.....

За и от името на: **ДИТЕЗ ЕООД – Нели Златкова**

с Разрешение No 511 / 04.05.2016 от ГД "ПБЗН" - МВР

Адрес на дейността: гр.Варна, ул.Струга, бл.33, офис Дитез. Пощенски код:9000

Обхватът на отговорност на подписалият се, се ограничава върху описаната по-долу пожароизвестителна система.

Обхват на пожароизвестителната система, който се покрива от това потвърждение:

Унипос, Модел Унипос FS5000/8, Датчик димен – 2 бр., Термичен датчик – ...бр., Бутон ръчен – 1бр., Сирена вътрешна – ..бр., Сирена външна – 1бр.

Отклонение от препоръките на CEN/TS 54-14:2018, точка 12, при периодичен контрол или годишен контрол и изпитване (ако има):

.....
.....
.....

Считам за необходимо извършване на следните дейности/мерки:

Сервизно обслужване 11.08.25г.
.....
.....