

D.1.11. Трябва да се направи визуален контрол за установяване дали структурни промени или промени в заетостта на сградата са оказали влияние върху съответствието на системата с препоръките на тези указания по отношение на местата на монтиране на ръчни пожароизвестители, автоматични пожароизвестители и устройства за сигнализиране за пожар.

D.1.12. Трябва да се проучи дневника на пожароизвестителната система. Трябва да се установи дали всички регистрирани неизправности са подходящо третирани. Трябва да се извърши визуален контрол за да се установи, че необходимата за пожароизвестителната система документация е пълна, точна и актуална.

Таблица D.1 - Програма за поддръжка

Част на пожароизвестителната система	препратки	Интервал за контрол от квалифицирана компания			Интервал за контрол от потребителя		
		интервал	Отклонение определено от производителя	Отклонение специфично за местоположението	интервал	Отклонение определено от производителя	Отклонение специфично за местоположението
Ръчен пожарогасител(D)	D.1.1	12			1	✓	
Достъп до ръчните пожарогасители	D.1.1	12			1	✓	
Автоматичен пожарогасител(A)	D.1.2	3/12			-		
Отдаличени индикации	D.1.2	3/12			-		
Означения	D.1.2	3/12			-		
Свободно пространство около пожарогасителя	D.1.2	3/12			-		
Уреди за сигнализации на тревога(C)	D.1.3	3/12			-		
Устройство за управление и индикация(B)	D.1.4	12			ежедневно	✓	
Функционална проверка	D.1.4	12			-		
Параметри специфични за местоположението	D.1.4	12			-		
Помощни индикаторни табла	D.1.4	3/12					
Принтер	D.1.4	12			1	—	
Мощност а радио-сигнала	D.1.5	12			-		
Електрозахранване(L)	D.1.6	3/12			-		
Допълнителни противопожарни системи(G)	D.1.7	12			-		
Командно табло за пожарната(M)	D.1.8	3/12			-		
Депо за ключове за пожарната	D.1.9	3/12			-		
Достъпност	D.1.9	12			-		
Устройство за препредаване(E)	D.1.10	12			-		
Устройство за предаване на съобщения за повреда(I)	D.1.10	12			-		
Използване	D.1.11	3/12			-		
Документации	D.1.12	3/12			-		
Дневник	D.1.12	12			1	✓	

Системата работи / не работи в "Дежурен режим".

за Дитез ЕООД: Нели Златкова
телефонен No: 0893 885 370

Подпис:



стр.2 от 2